

Testuppgifter av CE märkning Port

Tillverkare: AB Bröderna Nilssons snickerifabrik

Dörrstorlek: 2385X2085

Luftgenomtränglighet enligt EN 12426: Klass 4

Vattentäthet enligt EN 12425: Klass 3,7 Pa och Klass 0 med ventilhål

Motståndskraft mot vindlast enligt EN 12424, övertryck: Klass 4

Motståndskraft mot vindlast enligt EN 12424, undertryck: Klass 3

Test utfört av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut