

Testuppgifter av CE märkning Fönster

Tillverkare: AB Bröderna Nilssons snickerifabrik

Fönsterstorlek: 1185X1185

Regntäthet enligt SS-EN 1027: Fönstret uppfyller krav för klass 9A enligt SS-EN 12208

Säkerhet mot vindlast enligt SS-EN 12211: Klass 3

Lufttäthet enligt SS-EN 1026 t.o.m. 600 Pa: Fönstret uppfyller krav för klass 4 enligt SS-EN 12207

Deformationssprov till 1200 Pa utfört: Ja

Provning med upprepade tryckförändringar till 600 Pa och stormsäkerhetsprov till 1800 Pa:
Uppfyller klass C3 enligt SS-EN 12210

Test utfört av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut