

Testuppgifter av CE märkning Ytterdörr

Tillverkare: AB Bröderna Nilssons snickerifabrik

Dörrstorlek: 985X2080

Regntäthet enligt SS-EN 1027 metod B t o m 300 Pa: Uppfyller kravet för klass 7B enligt SS-EN 12208

Vindlast enligt SS-EN 12211: Klass 3

Deformationsprovning upp till 1200 Pa utfört: Ja

Dörren uppfyller krav för klass C3 enligt SS-EN 12210

Lufttäthet enligt SS-EN 1026 t.o.o 600 Pa, uppfyller klass 4 enligt SS-EN 12207 före och efter vindlast.

Test utfört av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut